

## Inspektionsprotokoll der unterwiesenen Person gemäß Tabelle A1 der ÖNORM F3070

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bemerkungen
<b>Täglich (wird 1x monatlich bestätigt)</b>													
Brandmelderzentrale (B)													
<b>Monatlich</b>													
Druckknopfmelder													
Zugänglichkeit Handfeuermelder (Druckknopfmelder)													
Protokollierungseinrichtung													
Kontrollbuch													
<b>alle 3 Monate</b>													
Automatische Brandmelder (A) / Sonderbrandmelder													
Externe Alarmierungseinrichtung (C)													
Feuerwehrbedienfeld (M)													
Feuerwehrschlüsselsafe													
Energieversorgung (L)													
Parallelindikatoren													
Beschriftung und Kennzeichnungen													
Nutzung													
Freiraum um automatische Brandmelder													
Anlagendokumentation													
Parallelanzeigeeinrichtung (M)													
<b>Jährlich</b>													
Steuereinrichtungen (G) gemeinsam mit FP													
Zutrittsmöglichkeit													

√ .... in Ordnung x .... mangelhaft / defekt	Datum / Unterschrift / Kurzeichen
---	-----------------------------------

Die von einer Fachperson (FP) durchzuführenden Prüfungen haben Vorrang und ersetzen die für die unterwiesene Person (UP) zum gleichen Termin angesetzten Prüfungen.