

## INSTANDHALTUNGSPROTOKOLL

für Brandmeldeanlagen gemäß ÖNORM F3070:2021

Kompetenznachweis (Zertifikatsnummer):

Anlagen Nr.:	Vert.Nr.:	UE Nr.:
Firma / Objekt:		
Straße:		
Ort:		
Ansprechpartner (UP):		
Telefon / Mail:		

Erhebung der Arbeitssicherheit (optional)		
(nur für internen Gebrauch)	ja	nein
LMRA durchgeführt (Arbeit kann sicher ausgeführt werden):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefahr über Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente hinausgehend:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterweisung durch Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenspezifische Sicherheitsvorgaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigenevaluierung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

An der Brandmeldeanlage vom Typ / mit der Zertifikatsnummer  
wurden folgende Maßnahmen zur  Inspektion  Wartung  Instandsetzung durchgeführt:

Durchgeführte Tätigkeiten	Geprüft			Bemerkungen / Mängelbeschreibung	Mängelbehebung		Behoben:
	J	N	NV		Kunde	Fach-firma	
Automatische Brandmelder Stk.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druckknopfmelder Stk.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandmelderzentrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alarmzählerstand Revisions. Zählerstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Externe Alarmierungseinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehrbedienfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehrschrüsselsafe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Angest. <input type="checkbox"/> Inspektion <input type="checkbox"/> Wartung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übertragungseinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÜE für Störungsmeldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuereinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energieversorgung BMZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IStö IA in mA Akku/Ah Einbaudatum Nächster Akkutausch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parallelindikatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschriftung und Kennzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Melderanzahl je Gruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum automatischer Brandmelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugänglichkeit Handfeuermelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagenspezifische Parameter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagendoku / FW-Ordner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parallelanzeigeeinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protokollierungseinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuelle Übersteuerungseinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zutritt zu Schüsselsafe für UP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionskontrolle der BMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektionsprotokoll der UP vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bericht der Inspektionsstelle vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopie vom Kunden erhalten: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Hinweis / Mängelprotokoll

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Lfd. Nr.	Mangel	zuständig		Behebung in		Mangel aus letztem Protokoll
		K	F	I	R	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F = Fachfirma, K = Kunde, I = Instandhaltung, R = Regie

### Hinweise:

Nr.	Hinweis

Bei Vorhandensein von Mängeln die von der Fachfirma zu beheben sind: Kunde wünscht Angebot für Mängelbehebung:  Ja  Nein

Weiteres Hinweis / Mängelprotokoll vorhanden:  Ja  Nein

Auf Kundenwunsch bleiben folgende Melder, Bedien- / Steuergruppen abgeschaltet:

Abgesehen von den festgestellten Mängeln ist die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung funktionsfähig.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme des Instandhaltungsprotokolles sowie des Hinweis- / und Mängelprotokolles.

.....  
Unterschrift Fachperson

.....  
Unterschrift Kunde

.....  
Name Fachperson in Blockschrift

.....  
Datum

.....  
Name Kunde in Blockschrift